


ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюза
работников МБОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный»

 Г.В. Реутова
«01» апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный»

 А.С. Агбалян
«01» апреля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации системы
автоматической пожарной сигнализации (АПС)
для работников МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
ИОТ-071-01-04-2024

г. Липецк, 2024

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция устанавливает основные требования по эксплуатации и обеспечению работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения (далее – АПС) в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479 и является обязательной для всех работников МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее – учреждение), а также лиц, на которых возложена обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции должно обеспечивать исправность и работоспособность систем АПС, а также надежность и эффективность их функционирования при эксплуатации.

2. Обязанности ответственного за эксплуатацию АПС:

2.1. Для эксплуатации и содержания в техническом исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации приказом руководителя назначается ответственное лицо (в том числе на адресах).

2.2. Лицо, назначенное ответственным за содержание АПС должно:

2.2.1. Иметь договор на обслуживание установок АПС; список номеров шлейфов с указанием наименования защищаемых шлейфами помещений;

2.2.2. Производить контроль за соблюдением регламентов ТО и ГПР, своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией;

2.2.3. Обеспечить наличие и исправность телефонной связи с пожарным постом или с диспетчерским пультом объекта;

2.2.4. Выполнять требования настоящей инструкции;

2.2.5. Знать порядок пуска АПС в ручном режиме;

2.2.6. Знать порядок вызова пожарной охраны;

2.2.7. Уметь работать с приемно-контрольными приборами (щитами) систем АПС и знание порядка проверки работоспособности и действия при срабатывании извещателей и приборов в режимах «Пожар» и «Неисправность»;

2.2.8. Проверять ежедневно исправность АПС путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

2.2. Работники учреждения при обнаружении неисправности АПС обязаны незамедлительно сообщать об этом лицу, назначенному ответственным за содержание АПС, а также непосредственному руководителю.

3. Действия при срабатывании АПС

Действия в случае неисправности:

3.1. При срабатывании АПС без признаков пожара («ложное срабатывание») работник учреждения обязан:

3.1.1. Незамедлительно сообщить о данном факте руководителю или лицу, назначенному ответственным за эксплуатацию и содержание АПС;

3.1.2. Визуально осмотреть все помещения здания, обращая внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

3.1.3. При обнаружении подозрительных признаков ответственному работнику организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещениях с помощью устройств, обозначенных на плане эвакуации;

3.1.4. Ответственному работнику направить заявку в обслуживающую организацию, которая согласно договора производит работы по проверке, обслуживанию и ремонту АПС и уведомить о направлении заявки по телефону;

3.1.5. Контролировать срок устранения неисправности пожарной сигнализации, установленный в договоре, не позднее окончания рабочего дня;

3.1.6. Произвести запись в журнал неисправности пожарной сигнализации с обязательной подписью производителями работ.

Действия в случае пожара:

3.1.7. При срабатывании АПС и явных признаках пожара, работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления и т.п.) обязан:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112»;

- немедленно сообщить руководителю учреждения;

- организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана эвакуации;

- держать двери в помещение очага пожара закрытыми, а окна открытыми;

- объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;

- проверить, сработала ли система оповещения людей о пожаре, а также система противодымной вентиляции и, при необходимости, привести их в действие;

- выполнить действия по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;

- по прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной эвакуации людей, месте расположения первичного очага пожара, а также о результатах действий по тушению первичного очага;

4. При отключении электроснабжения

4.1. Лицо ответственное за содержание систем АПС обязано:

- проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

- при обнаружении неисправного шлейфа установить наименования незащищённых помещений, сообщить обслуживающей организации.

Приемку работ у обслуживающей организации производить при отключенном электропитании в данных помещениях.

5. Эксплуатация систем пожарной сигнализации и оповещения

5.1. Установки АПС должны монтироваться на основании и в соответствии с проектно-сметной документацией, нормативными и руководящими документами.

5.2. Ответственность за организацию эксплуатации и выполнения требований настоящей инструкции несут лица, назначенные ответственными за эксплуатацию систем АПС и в случае их нарушения, влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

5.3. На каждом объекте должно быть организовано проведение технического обслуживания и планово – предупредительных ремонтов (ТО и ППР) систем АПС.

5.4. Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

5.5. Все виды работ по ТО и ППР, а также содержание систем АПС выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию по договору.

5.6. Все работы по техническому обслуживанию фиксируются в «Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации», один экземпляр которого храниться на объекте, другой у обслуживающей организации (если заключен договор со специализированной организацией).

5.7. Наличие договора на проведение ТО и ППР систем АПС специализированной организацией не снимает ответственности с руководителя учреждения за выполнение требований настоящей инструкции.

5.8. АПС должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя «ночь-день» должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

Разработал:
Заместитель директора

