


ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»

СОГЛАСОВАНО

председатель профсоюзной
организации работников МБОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный»

 Г.В. Реутова
«09» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУДО
ГДЮЦ «Спортивный»

 А.С. Агбальян
«09» августа 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по правилам противопожарного режима в
МБОУДО «Городской детско-юношеский центр «Спортивный»**

г. Липецк, 2024

1. Общие положения

1.1. Настоящая *инструкция по правилам противопожарного режима в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»* разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года; Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с изменениями от 10 июля 2023 года; требований Федерального Закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние образовательного учреждения возлагается непосредственно на директора учреждения. Кроме того, в каждом учебном кабинете, спортивном и хореографическом залах согласно *правил противопожарного режима* должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.3. Здания учреждения обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. Образовательное учреждение должно быть непременно обеспечено телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 101».

1.5. У администрации учреждения на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из образовательной организации детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом учреждения и обучающимися.

1.6. Для всех учебных кабинетов, залов должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация учреждения обязана ознакомить весь персонал и обучающихся всех детских объединений с инструкцией по правилам противопожарного режима в учреждении, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.8. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.9. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.10. Помещения образовательного учреждения согласно противопожарным правилам должны быть обеспечены средствами пожаротушения по всем установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

2. Содержание помещений

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из кабинетов и залов учреждения должны быть всегда свободными.

2.2. Категорически запрещается:

а) сдавать часть помещений образовательного учреждения в аренду без согласования органов пожарного надзора;

б) переуплотнять помещения имеющихся учебных кабинетов и залов свыше установленных норм;

в) приспособлять чердачные помещения под жилье, всевозможные склады, архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы;

г) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами;

д) устраивать хозяйственные кладовки и раздевалки для обучающихся в лестничных клетках (под лестничными маршами).

2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у дежурного администратора.

2.4. Курить сигареты, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, кабинетах и коридорах строго запрещается.

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях учреждения запрещается.

3. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

3.1. В зданиях учреждения разрешается применять только электрическое освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электрическую проводку, а также закрывать или клеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в учебных кабинетах не разрешается.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними детям запрещается.

4. Действия при обнаружении пожара

4.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:

- передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность

Шульцова Л. В.