ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»

СОГЛАСОВАНО
председатель профсоюзной
организации работников МБОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный»
_____ Г.В. Реутова
«11» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО
ГДЮЦ «Спортивный»
_____ О.Д. Михайлина
«11» января 2021 г.

# ИНСТРУКЦИЯ
## ответственного за пожарную безопасность в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» ИОТ-061-11-01-2021

г. Липецк, 2021

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность в зданиях и помещениях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее – учреждение).

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».

1.3. Ответственность за пожарную безопасность учебных, спортивных, служебных и других помещений и территорий несут должностные лица, специально назначенные приказом директора.

1.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

**2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность**

Ответственный за пожарную безопасность должен:

2.1. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ.

2.2. Следить за состоянием территории, эвакуационных путей и выходов:

– отсутствием загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;

– отсутствием загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.

2.3. Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и обеспечением свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

2.4. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, средств оповещения, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объекта).

2.5. Разъяснять персоналу и учащимся требования пожарной безопасности, действующие в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.

2.6. Проводить первичный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте по соблюдению противопожарного режима с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

2.7. Осуществлять контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за

своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий.

2.8.. Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда – допуска.

2.9. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осматривать все обслуживаемые помещения и проверить:

– выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети;

– уборку помещений от производственных отходов и мусора;

– наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

– выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

2.10. При осмотре - проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению.

2.11. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ.

2.12. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

**3. Порядок действий при пожаре**

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан:

– немедленно вызвать пожарную охрану **по городскому телефону «01» (или «112» - с мобильного телефона)**. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а также свою фамилию и номер телефона. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого, необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство;

– в случае угрозы жизни учащихся (воспитанников) немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

– одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей);

– принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей;

– прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны все сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

– проверить включение в работу автоматических систем пожарно защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управлени эвакуацией и т.п.);

– при необходимости отключить электроэнергию (за исключение систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и други коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежны с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующи предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия руководства учреждения и пожарной охраны города;

– организовать встречу пожарных подразделений проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки

Разработал:
Заместитель директора _____ Л.В. Шумеева