



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»

П Р И К А З

09.08.2024

№ 540/г

г. Липецк

О назначении ответственных лиц за
эксплуатацию автоматической пожарной
сигнализации и объектовой системы
пожарного радио мониторинга
в 2024/2025 гг.

В целях правильной эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации и пожарного радиомониторинга в зданиях и помещениях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность на заместителя директора Шумееву Л.В. за:
 - организацию работы по контролю за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ по обслуживанию пожарной автоматики специализированными организациями в 2024/2025 гг.;
 - обеспечить контроль за проверкой специализированными организациями работоспособности установок пожарной сигнализации и передачи сигнала на пульт МЧС с предоставлением акта проверки;
 - обучить ответственных лиц на адресах действиям при срабатывании пожарной автоматики.
2. Назначить ответственными лицами за эксплуатацию пожарной автоматики на адресах следующих сотрудников:
 - 2.1. Кутовую Н.А., педагога-организатора – ул. Филипченко, д. 7/4;
 - 2.2. Дергунову Т.В., педагога-организатора – ул. Терешковой, д. 27;
 - 2.3. Потакину К.С., педагога-организатора – ул. Стаханова, д. 28б;
 - 2.4. Пигасову И.В., педагога-организатора – проспект Победы;
 - 2.5. Агбалян Н.А., педагога-организатора – ул. Водопьянова, д. 16;
 - 2.6. Несмеянову К.П., педагога-организатора – ул. Ильича, д. 31;
 - 2.7. Зайцеву Л.В., педагога-организатора – ул. Энергостроителей, д. 5а;
 - 2.8. Сарафанову А.Н., педагога-организатора – ул. Силикатная, д. 19а, д. 21

3. Ответственным лицам – Пигасовой И.В., Дергуновой Т.В., Потакиной К.С., Кутовой Н.А., Агбалян Н.А., Несмеяновой К.П., Зайцевой Л.В., Сарафановой А.Н.:

- проводить ежедневный контроль работы АПС, в случае неполадок или сбоев немедленно сообщать курирующему заместителю и (или) сотруднику специализированной организации;

- вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- проводить проверку совместно со специализированными организациями работоспособности установок пожарной сигнализации и передачи сигнала на пульт МЧС;

- обучить сотрудников на адресах действиям при срабатывании пожарной автоматики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Шумееву Л.В.

И.о. директора



А.С. Агбалян