ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»

П Р И К А З

18.08.2026 № 1050/9

г. Липецк

О назначении ответственных лиц за эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и объектовой системы пожарного радио мониторинга в 2026/2027 гг.

В целях правильной эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в зданиях и помещениях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Возложить ответственность на заместителя директора Шумееву Л.В. за:

- организацию работы по контролю за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ по обслуживанию пожарной автоматики специализированными организациями в 2026/2027 гг.;
- обеспечить контроль за проверкой специализированными организациями работоспособности установок пожарной сигнализации и передачи сигнала на пульт МЧС с предоставлением акта проверки;
- обучить ответственных лиц на адресах действиям при срабатывании пожарной автоматики.

2. Назначить ответственными лицами за эксплуатацию пожарной автоматики на адресах следующих сотрудников:

2.1. Кутовую Н.А., педагога-организатора – ул. Филипченко, д. 7/4;
2.2. Зубкову Е.А., педагога-организатора – ул. Терешковой, д. 27;
2.3. Пигасову И.В., педагога-организатора – ул. Стаханова, д. 28б;
2.4. Прошину З.В., педагога-организатора – ул. Водопьянова, д. 16;
2.5. Несмеянову К.П., педагога-организатора – ул. Ильича, д. 31;
2.6. Зайцеву Л.В., педагога-организатора – ул. Энергостроителей, д. 5а;
2.7. Сарафанову А.Н., педагога-организатора – ул. Силикатная, д. 19а, д. 21

3. Ответственным лицам – Пигасовой И.В., Зубковой Е.А., Кутовой Н.А., Прошиной З.В., Несмеяновой К.П., Зайцевой Л.В., Сарафановой А.Н.:

- проводить ежедневный контроль работы АПС, в случае неполадок или сбоев немедленно сообщать курирующему заместителю и (или) сотруднику специализированной организации;

- вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- проводить проверку совместно со специализированными организациями работоспособности установок пожарной сигнализации и передачи сигнала на пульт МЧС;

- обучить сотрудников на адресах действиям при срабатывании пожарной автоматики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Шумееву Л.В.

И.о. директора С.И. Аравина

Шумеева Людмила Васильевна
+74742 25 50 20